

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、落雷のため、アンテナ送信施設の出力制御装置が故障し、2005年12月21日11時21分より停波していましたが、修理を行い、復旧することができました。

12月23日15:19:00より、通常通り60kHz標準電波の送信を開始しました。

電波時計及び標準電波を用いた精密周波数並びに時刻同期受信機等をご利用の皆様には、大変ご不便をお掛けしましたことを、深くお詫び致します。