

## 停波のご報告

おおたかどや山標準電波送信所において、  
施設設備保守のため下記の日時(日本時間)に停波しました。

2017年10月03日 (火) 10:00:03～11:49:34

電波時計や周波数基準源として標準電波をご利用の  
皆様にはご不便をお掛けいたしました。

おおたかどや山標準電波送信所において、  
施設設備保守のため下記の日時(日本時間)に停波しました。

2017年10月03日 (火) 13:00:03～14:41:35

電波時計や周波数基準源として標準電波をご利用の  
皆様にはご不便をお掛けいたしました。

## 標準電波(40kHz)送信タイミングと位相ステップのご報告

停波により、送信タイミングと位相について、以下の  
ようなステップが生じました。

送信タイミング及び位相：当日停波前に比べ0.13us 進み

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等  
をご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。