

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、
機器保守のため下記の日時(日本時間)に停波しました。

2019年03月10日(日) 08:30:03~18:46:32

電波時計や周波数基準源として標準電波をご利用の
皆様にはご不便をお掛けいたしました。

標準電波(60kHz)送信タイミングと位相ステップのご報告

停波により、送信タイミングと位相について、以下の
ようなステップが生じました。

送信タイミング及び位相：当日停波前に比べ0.17us 遅れ

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等
をご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。