

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、機器保護のため
下記の日時(日本時間)に停波しました。

2019年12月10日(火) 10:14:34~10:14:37

2019年12月10日(火) 10:24:44~10:24:47

2019年12月10日(火) 10:50:15~10:50:18

2019年12月10日(火) 10:50:43~10:50:46

電波時計や周波数基準源として標準電波をご利用の
皆様にはご不便をお掛けいたしました。

停波のご報告

はがね山標準電波送信所において、送信系切替のため
下記の日時(日本時間)に停波しました。

2019年12月10日(火) 10:51:07~10:51:19

電波時計などをご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。

標準電波(60kHz)送信タイミングと位相ステップのご報告

停波により、送信タイミングと位相について、以下の
ようなステップが生じました。

送信タイミング及び位相：当日停波前に比べ0.03us 進み

標準電波を用いた精密周波数及び時刻同期受信機等
をご利用の皆様にはご不便をお掛けしました。